

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00160
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630249
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Технология"
(наименование и место-нахождение заявителя) (ООО "Юг-Технология"). Адрес: 344091, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. № 9/53 А, оф.315 А, e-mail: info@texoterm.com. ОГРН: 1136194003770. Телефон 8 (863) 200-65-94, факс 8 (863) 200-65-94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Технология"
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (ООО "Юг-Технология"). Адрес: 344091, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. № 9/53 А, оф.315 А, e-mail: info@texoterm.com. ОГРН: 1136194003770. Телефон 8 (863) 200-65-94, факс 8 (863) 200-65-94.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, изготовленный в соответствии с технологическим регламентом № ТР 003, с нанесенной эмалью огнезащитной полукрилоевой марки «Тексотерм» по ТУ 2313-003-83351197-2008. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., в ред. ФЗ от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) ГОСТ Р 53299-2009. При толщине покрытия эмали 1,35 мм и расходе 2,1 кг/кв.м, предел огнестойкости воздуховода металлического EI 60.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 182Р/141-16 от 26.09.16 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС.RU.31075.СДС.1-227А от 19.05.2015 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «НПК «ТехСервис». Техническая документация производителя. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2016 по 26.09.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

ООО «ТД»Рубеж»
А.Е. Лебедев

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12