

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.00467
 (номер сертификата соответствия)

025410
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) **Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (ЗАО НПО "УНИХИМТЕК").** Адрес: 142181, РОССИЯ, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, д. 2. ОГРН: 1055014700641. Телефон: 84955803891. Факс: 84955803891.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (ЗАО НПО "УНИХИМТЕК").** Адрес: 142181, РОССИЯ, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, д. 2. ОГРН: 1055014700641. Телефон: 84955803891. Факс: 84955803891.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **ОО "Альфа" Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность",** РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный терморасширяющийся материал "ОГРАКС-В-СК", выпускаемый по ТУ 5728-021-13267785-00, нанесенный на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,02 мм в соответствии с Инструкцией по применению, обеспечивает время достижения критической температуры 500°C на образцах металлоконструкций в соответствии с таблицей. Серийный выпуск.

№ профиля	Приведенная толщина металла, мм, не менее	Толщина сухого слоя материала без грунта, не менее, мм	Расход материала (без учета потерь), не менее, кг/м ²	Время достижения критической температуры 500°C, не менее, мин.
Швеллер 120x60x4 по ГОСТ 8278-83	2,0	0,5	0,93	15
Двутавр 14Б1 по СТО АСЧМ 20-93	2,4	1,6	2,98	60
Двутавр 100Ш2 по СТО АСЧМ 20-93	10,1	0,7	1,30	60
Двутавр 40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93	5,8	2,2	4,09	90
Двутавр 100Ш2 по СТО АСЧМ 20-93	10,1	1,5	2,79	90

код ОК 005 (ОКП)

57 2800

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 69-С-16 от 11.04.2016 г., № 70-С-16 от 11.04.2016 г., № 71-С-16 от 11.04.2016 г., № 72-С-16 от 11.04.2016 г., № 73-С-16 от 11.04.2016 г. ИЛ "Альфа" Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К03662 от 22.12.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 13.04.2016 ПО 12.04.2021



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures in blue ink)

А.А. Гомзов

Е. И. Ухарова