

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№

C-RU.ПБ68.В.02043

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006142

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskro.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска марки «ОЗК-01», выпускаемая по
ТУ 2316-002-54737814-2012. Нанесение состава на
металлоконструкции в соответствии с технологическим
регламентом ТР 11/2316. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1613

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). ГОСТ 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группа огнезащитной эффективности согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006418).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-032/01-2016 от 22.01.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г., выдан ОС ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», рег. № СДС RU.РТТ.ОС.00001-10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.01.2016

по

26.01.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.Э. Борисова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.02043

№ 0006418

Приложение №1

Группа огнезащитной эффективности продукции

5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) огнезащитной краски «ОЗК-01» с общей толщиной сухого слоя 0,96 мм и расходе краски не менее 1,6 кг/м², при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, при нанесении на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, с покрывным слоем из эмали ХВ-785 (ГОСТ 7313-75) толщиной 0,15 мм.

Экспертная группа не производилась



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

инициалы, фамилия