

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.СТ08.В.00031

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000732

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»), 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 400-93-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1037000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное покрытие из огнезащитных плит "Огнелит" (ТУ 5716-017-54737814-2008) с общей толщиной 32 мм по Технологическому регламенту №17/5716

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 23.99.19.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 03.07.2016 г.), глава 33, статья 150, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53293-2009. Огнезащитное покрытие с общей толщиной 32 мм по Технологическому регламенту №17/5716, состоящее из огнезащитных плит "Огнелит" (ТУ 5716-017-54737814-2008), на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с нанесенным грунтом ГФ-021 толщиной 0,05 мм, относится к 1-ой группе огнезащитной эффективности (180 мин.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационном испытании №721/ИЦ-11 от 25.07.2011 г., №726/ИЦ-11 от 27.07.2011 г., протокол сертификационных испытаний №61/С-17 от 13.07.2017 г., №62/С-17 от 13.07.2017 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №817/ИК-16 от 17.08.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологический регламент №17/5716, ТУ 5716-017-54737814-2008 (Огнелит), ТУ 5765-005-54737814-02 с изм. 1 (ПВК-2002), паспорта качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2017 г. по 25.07.2020 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А. Дайлов
инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д. Ежов
инициалы, фамилия