

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ07.В.00293  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628341  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "КРОЗ"). 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, ОГРН: 1027739428353, телефон: (495)-215-20-15, факс: (495)-215-20-15, e-mail: osk@croz.ru  
(наименование и место-нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "КРОЗ"). 242600 Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, ОГРН: 1027739428353, телефон: (495)-215-20-15, факс: (495)-215-20-15, e-mail: osk@croz.ru  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Московского областного Общественного Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ" (МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). 143913, Московская область, г. Балашиха, м/р-н им. Ю.А. Гагарина, тел: (495) 585-58-18, (498) 600-75-16, факс: (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ07 выдан 23.11.2010 г. МЧС России  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм и  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

комбинированным огнезащитным покрытием "ИЗОВЕНТ" (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1) (огнезащитный состав ГВК-2002 с расходом не менее 2,05 кг/кв. м, материал базальтовый огнезащитный ВБОГ плотностью не менее 80 кг/куб. м, толщиной 16 мм), имеет предел огнестойкости EI 150. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
48 6366

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 07.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), глава 31, статья 138, п. 1  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость"

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет о сертификационном испытании № 413/ИЦ-15 от 20.04.2015 г. Испытательный Центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ", рег. № ТРПБ.RU.ИН34 от 23.11.2010 г., адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина; акт проверки состояния производства № 406/ИК-15 от 06.04.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Технологический регламент № 20/5765, паспорт  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.06.2015 г. по 01.06.2018 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 А.Т. Козьяков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Дайлов